

Дом здравља Алексинац
Број: 14/173
21.05.2016
Алексинац
Момчила Поповића 144

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈН 14/16 Електроматеријал, за 2016
годину, за потребе Дома здравља Алексинац

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од
20.05.2016. године, упућеног путем мејла, у коме се постављају следећа питања:

1. Ставка 16. флуо цев UV 18W -за шта се користи?
-да ли је то гермицидна за стерилизацију и колико пина има?
-или препишите њену пуну ознаку директно са сијалице.
- 2.Ставка 12. растер 3x18W - може ли нека замена с обзиром да се исти више не
производи?
- 3.Ставка 24. грејач за бојлер стандард 2KW - треба нам марка бојлера?
- 4.Ставка 80. прекидач за грејне плоче доп-1 - колико положаја и ампера има?

Достављамо Вам следећи одговоре:

1. Цев је бактерицидна, нема пин већ користи грло G12.
2. Обзиром да се наведена светиљка више не производи Наручилац ће наведену позицију избацити
из конкурсне документације чију ће измену објавити на порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
3. Марка бојлера је Стандард као што је и наведено у обрасцу понуде.
4. Прекидач има 3+0 положаја и 16А.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

